



Communauté de communes de la  
Plaine de l'Ain



VILLE DE

**SAINT  
RAMBERT**  
EN BUGEY




Agence Locale de l'Énergie et du Climat


*Société Publique Locale à impact positif*

# Bilan patrimonial Saint Rambert- en-Bugey

## Classement des bâtiments communaux par consommation énergétique



## Répartition des consommations énergétiques par bâtiment (%)



# L'école



## ✓ Données générales :

- Année de construction : Avant 1940
- Surface chauffée : 1400 m<sup>2</sup>
- Energie de chauffage : Chaudière gaz



## ✓ Consommations et dépenses :

Les consommations et des dépenses des trois dernières années pour l'établissement sont les suivantes :



✓ Principales préconisations d'amélioration :


	Actions	Economies potentielles	Investissement
<b>Enveloppe et confort</b>	isolation comble	10 à 15 %	50 € / m <sup>2</sup>
<b>Production énergétique</b>	Changement chaudière gaz		
<b>Gestion du chauffage</b>	Mettre en place une régulation		
<b>Ventilation et qualité de l'air</b>	VMC hygroréglable type B (débit d'extraction d'air modulé en fonction du taux d'humidité)	< 5 % Gain en qualité d'air	3 000 €

✓ **Données générales :**


- Année de construction : 1992
- Surface chauffée : 1500 m<sup>2</sup>
- Energie de chauffage : Gaz

✓ **Consommations et dépenses :**

Les consommations et des dépenses des trois dernières années pour l'établissement sont les suivantes :



Salle polyvalente





✓ **Principales préconisations d'amélioration :**

	Actions	Economies potentielles	Investissement
<b>Production énergétique</b>	L'age de la chaudière est avancée		
<b>Gestion du chauffage</b>	Améliorer la régulation Présence d'un réducteur en période creuse		
<b>Ventilation et qualité de l'air</b>	Vérifier si la surventilation nocturne est possible en été	gain de confort	


✓ **Consommations et dépenses :**

es consommations et des dépenses des trois dernières années pour l'établissement sont les suivantes :



■ Total annuel toutes énergies  
■ Electricité  
■ Gaz Naturel

# Mairie



Note globale  
**2,5 / 5**

✓ **Données générales :**



- Année de construction : Avant 1900
- Surface chauffée : 220 m<sup>2</sup>
- Energie de chauffage : Gaz

✓ **Principales préconisations d'amélioration :**


	Actions	Economies potentielles	Investissement
<b>Enveloppe et confort</b>	Compléter l'isolation des murs Renforcer l'isolation des combles et du	25 à 30 %	200 €/m <sup>2</sup>
<b>Production énergétique</b>	Remplacement système de chauffage, si des signes de faiblesse sont constatés		
<b>Gestion du chauffage</b>	Installer des vannes thermostatiques et un thermostat programmable	5%	500 €
<b>Gestion et usages de l'énergie</b>	Automatiser l'éclairage (détecteurs de présence). Sensibiliser les usagers aux économies d'énergie		

✓ **Consommations et dépenses :**

Les consommations et des dépenses des trois dernières années pour l'établissement sont les suivantes :



# Musée des traditions bugiste




✓ **Données générales :**

- Année de construction : avant 1900
- Surface chauffée : 175 m<sup>2</sup>
- Energie de chauffage : Chaudière gaz

✓ Principales préconisations d'amélioration :

	Actions	Economies potentielles	Investissement
<b>Enveloppe et confort</b>	Complément isolation toit	5 à 15 %	50 € du m <sup>2</sup>
<b>Production énergétique</b>	Changement de la chaudière à moyen terme		
<b>Gestion du chauffage</b>	Mise en place d'une régulation Installation thermostat programmable	5%	500 €

# Centre social



## ✓ Analyse du bâtiment :




Note globale  
**4 / 5**


## ✓ Données générales :

- Année de construction : avant 1945
- Surface chauffée : 428 m<sup>2</sup>
- Energie de chauffage : pellets

✓ Evolution des consommations brutes en kWh entre 2022 et 2024





✓ Evolution des dépenses en € entre 2022 et 2024



# Bilan

# Bilan DJU





Ratio  
consommation/  
m<sup>2</sup>